

飲食店厨房で一酸化炭素中毒による事故が頻発しています。



経済産業省

Ministry of Economy, Trade and Industry

ガス機器使用時は 必ず換気を しましょう。

経営者、従業員のみなさん



業務用厨房ガス機器による一酸化炭素中毒事故は、2007年から2012年8月までに、全国で63件（都市ガス33件、LPガス34件）発生しています。

※一酸化炭素は無色・無臭の気体であり、吸い込んでしまうと軽症の場合は頭痛・めまい・麻痺等の中毒症状となり、高濃度のものを吸い込んでしまうと最悪の場合死に至ることもあり得ます。これまでの事故事例では、大型湯沸器、パン・ケーキ用オープン、業務用食器洗浄機、業務用めんゆで器、業務用回転釜等による事故が多数発生しており、特に換気扇を回さないで使用したり経年劣化した機器を使用し不完全燃焼を起こすケースが多く見られます。ガス機器が正常でも新鮮な空気が不足すると一酸化炭素が発生します。換気、清掃、整備によって新鮮な空気を確保すれば一酸化炭素の発生を防止、快適にガス機器をお使いいただけます。



ガスの安全見直し隊

ガスの安全見直し隊

検索

チェック①換気




ガス機器の使用中は、必ず換気扇や排気ファンを動かそう。

チェック②清掃



ガス機器の給排気口や排気装置の吸い込み口は油やホコリがたまりやすいため、いつもきれいに清掃しよう。

チェック③整備



煙突や排気ダクトが詰まったり割れたり外れたりすることがあります。チェックを忘れずに、定期的にガス機器メーカーやガス会社に整備を依頼しましょう。

ガスの安全見直し隊

検索